

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-2767
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1678 pour les travaux de mise à niveau des filtres AWI de la station d'eau potable Pont-Viau	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1678 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 04-Duvernay-Pont-Viau		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p>Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p>No contrat : DOS-1678 Estimation : 193 158,00 \$ Montant : 330 541,63 \$</p> <p>Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 10 mois Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 1 Résultat : Allen Entrepreneur général inc. 330 541,63 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de la gestion de l'eau</p> <p>Projet(s) 502151</p> <p>Financement Autre source : Réserve de l'eau</p>		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-2767						
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>En 2020, une intervention a dû être réalisée après constatation d'un bris d'étanchéité majeur ayant occasionné une perte de média filtrant et la mise hors service d'un filtre. En conclusion de cet évènement, le fournisseur de la technologie a recommandé à la Ville de procéder à un remplacement de l'ensemble des joints d'étanchéité du filtre, car ont atteint leur fin de vie utile et sont à risque de bris entraînant la mise hors service du filtre. Le remplacement des joints d'étanchéité prolongera la durée de vie du filtre et réduira la probabilité d'un bris d'équipement. Avec ce projet, la division eau potable désire procéder aux travaux préventifs afin d'éviter la réapparition du problème qui compromettrait l'opération et la performance de la station.</p> <p>Cette dépense est prévue dans le cadre du projet 56-00033 (Travaux de réfection des joints des fonds des filtres 1 à 6 de la station Pont-Viau du PTI 2023-2025. Une augmentation du PTI est cependant requise.</p> <p>Mode d'adjudication : plus bas soumissionnaire conforme (PBSC)</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS =====</p> <p>Après 31 jours de publication, il y a eu 6 compagnies qui ont acheté les documents d'appel d'offres. 3 ont déposé une offre et tous les autres n'ont pas retourné le formulaire de non-participation, malgré nos demandes.</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre, incluant TPS et TVQ :</p> <table data-bbox="110 927 844 1021"> <tr> <td>Allen Entrepreneur général inc.</td> <td>330 541,63 \$ (recommandé)</td> </tr> <tr> <td>Nordmec Construction inc.</td> <td>367 261,19 \$</td> </tr> <tr> <td>Filtrum inc.</td> <td>423 108,00 \$</td> </tr> </table> <p>Écart entre l'estimation 193 158,00 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 137 383,63 \$, 71% défavorable</p> <p>L'écart s'explique par le fait que les items suivants ont été sous-évalués: l'organisation de chantier, les matériaux et les expertises ainsi que les travaux de mécanique de procédé. Le faible écart entre les montants des 3 soumissions laisse présumer que le montant de la soumission du plus bas soumissionnaire conforme correspond à la valeur des travaux à exécuter dans le présent marché.</p>			Allen Entrepreneur général inc.	330 541,63 \$ (recommandé)	Nordmec Construction inc.	367 261,19 \$	Filtrum inc.	423 108,00 \$
Allen Entrepreneur général inc.	330 541,63 \$ (recommandé)							
Nordmec Construction inc.	367 261,19 \$							
Filtrum inc.	423 108,00 \$							
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>Les travaux sont requis afin de prévenir un problème qui pourrait compromettre l'usage du filtre et la performance de la station à produire une eau en quantité et qualité adéquate.</p>								
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 301 829 \$ (taxes nettes incluses) est prévu en parti au PTI. Une augmentation du PTI pour le projet « Travaux de réfection des joints des fonds des filtres 1 à 6 de la station Pont-Viau » est requise afin que celui-ci passe de 180 000 \$ à 301 900 \$ dont la totalité est prévue en 2023. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau.</p>								
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>								
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Le début des travaux est prévu le plus tôt possible suite à l'adjudication du contrat.</p>								
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>								
<p>REMARQUE(S)</p>								

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-2767
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1678, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de mise à niveau des filtres AWI de la station d'eau potable Pont-Viau, pour 10 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Allen Entrepreneur général inc. 330 541,63 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1753270)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 301 829 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-1678 pour les travaux de mise à niveau des filtres AWI de la station d'eau potable Pont-Viau et ce, à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1753270)</p> <p>de recommander au Conseil d'approuver une augmentation du PTI pour le projet « Travaux de réfection des joints des fonds des filtres 1 à 6 de la station Pont-Viau » afin que celui-ci passe de 180 000 \$ à 301 900 \$ dont la totalité est prévue en 2023.</p> <p>(CT:1753270)</p>		
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1753270 Coût estimé affectant l'année en cours : 301 828,56 \$ CM requis :Oui		
Annotation(s)		
La 2eme recommandation, en ce qui concerne le financement, n'exige pas l'approbation du CM.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
_____ ZIZZI, ANGELA (53268) Trésorier adjoint	_____ 2023-06-09 AN - MS - JR	