

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-2382
OBJET	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2294 pour les travaux de remplacement de pompes et de conduites à la station de pompage Berthiaume-Du Tremblay	
No dossier(s) interne(s) : DOS-2294 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 13-L'Abord-à-Plouffe		
<p>Actions : ADJUDICATION</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : DOS-2294 Estimation : 174 187,13 \$ Montant : 223 697,66 \$</p> <p style="padding-left: 40px;">Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 10 jours Récurrence : Non Reconduction : 0 Nombre d'addendas : 1</p> <p style="padding-left: 40px;">Résultat : Nordmec Construction inc. 223 697,66 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de la gestion de l'eau</p> <p>Projet(s) 17356</p> <p>Financement</p> <p>Autre source : réserve financière service de l'eau</p>		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-2382
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Le présent contrat a pour objet le remplacement des pompes et des conduites à la station de pompage Berthiaume-Du Tremblay.</p> <p>De nombreux bris ont eu lieu au niveau des conduites de refoulement des pompes et celles-ci ne peuvent plus être réparées. De plus, les pompes présentent ont dépassé leur durée de vie utile et les ancrages des plates-formes sont corrodés au point de devenir un enjeu de sécurité.</p> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC).</p> <p>ANALYSE DES SOUMISSIONS =====</p> <p>Après 45 jours de publication, 7 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres et 1 a déposé une offre.</p> <p>Après vérification et analyse, la compagnie suivante a déposé une offre conforme (Incluant TPS et TVQ):</p> <p>Nordmec Construction inc. : 223 697,66 \$ (recommandé)</p> <p>Écart entre l'estimation 174 187,13 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ): 49 510,33 \$ 28% défavorable</p> <p>L'écart s'explique par le fait que les prix sont plus élevés de l'item 1.7, le déplacement et le remplacement d'ancrages sur les 2 plateformes à l'intérieur de la station. Les travaux requis afin de réaliser cet item sont plus longs et plus difficiles qu'originellement estimés, expliquant ainsi la différence entre notre estimation et le prix soumis.</p> <p>Comme un seul soumissionnaire a répondu au document d'appel d'offres et que le prix proposé accuse un écart avec celui prévu dans l'estimation, selon la Loi sur les cités et les villes, dans un tel cas, la Ville peut s'entendre et conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé.</p> <p>Malgré nos efforts pour obtenir une réduction de prix, le soumissionnaire a décidé de le maintenir.</p>		
<p>IMPACTS MAJEURS</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>ASPECTS FINANCIERS</p> <p>Le présent investissement de 204 266 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Rénovation et mise aux normes des stations de pompage » pour lequel un montant de 2 335 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau</p>		
<p>CULTURE</p> <p>NE S'APPLIQUE PAS</p>		
<p>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</p> <p>Travaux prévus en été 2024</p>		
<p>CADRE NORMATIF</p> <p>L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.</p>		
<p>REMARQUE(S)</p>		
<p>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</p> <p>de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2294, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux de remplacement de pompes et conduites à la station de pompage Berthiaume-Du Tremblay, pour 10 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Nordmec Construction inc. 223 697,66 \$ (incluant TPS et TVQ).</p> <p>(CT:1798563)</p> <p>d'autoriser des crédits au montant de 224 693 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-2294 et débiter les travaux de remplacement de pompes et conduites à la station de pompage Berthiaume-Du Tremblay et ce, pris à même la réserve financière pour le service de l'eau.</p> <p>(CT:1798563)</p>		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2024-2382
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1798563 Coût estimé affectant l'année en cours : 204 265,77 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
LA PREMIÈRE RECOMMANDATION SEULEMENT DOIT ÊTRE APPROUVÉ PAR LE CM.		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
LEFEBVRE, Madame LISON (54347) _____ Trésorier	2024-05-06 _____ AN - MS - JR	