

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-3568
<b>OBJET</b>	Recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2424 et débiter les travaux d'ajout d'un groupe électrogène à la station de pompage des Prairies Ouest - Autoriser le mandat OS-SP-30143 - Lot 3 de surveillance des travaux par des services professionnels d'ingénieurs-conseils	
<b>No dossier(s) interne(s) :</b> DOS-2424 <b>No LV :</b> NE S'APPLIQUE PAS <b>DISTRICT(S) :</b> 05-Marigot		
<p><b>Actions :</b> ADJUDICATION</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Demande d'achat :</b> Oui <b>CT requis :</b> Oui</p> <p><b>Contrat</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>No contrat :</b> DOS-2424  <b>Estimation :</b> 514 072,77 \$  <b>Montant :</b> 396 763,78 \$</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Mode de sollicitation :</b> SP-Soumission publique  <b>Type de contrat :</b> Exécution de travaux  <b>Durée du contrat :</b> 180 jours  <b>Récurrence :</b> Non  <b>Reconduction :</b> 0  <b>Nombre d'addendas :</b> 4</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Résultat :</b> Gaston Mercier &amp; fils inc.      396 763,78 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p><b>Unité(s) administrative(s) concernée(s)</b>          Service de la gestion de l'eau</p> <p><b>Projet(s)</b>          17208</p> <p><b>Financement</b></p> <p><b>Autre source :</b> Réserve financière pour le service de l'eau</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-3568
<p><b>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</b></p> <p><u>Date</u>            <u>No résolution</u>            <u>Objet</u>  2021-08-10        CM-20210810-766        ADJUDICATION - CONTRAT SP-30143</p> <p><u>Résumé</u>  Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Yannick Langlois  APPUYÉ PAR :            Aram Elagoz</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat SP-30143, aux soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, coocernant le contrat à exécution sur demande pour des services professionnels d'ingénieurs-conseils relatifs aux ouvrages d'assainissement des eaux usées et de production d'eau potable, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Cima+ s.e.n.c.  lot 1  3 449 250 \$;</p> <p>SNC-Lavalin inc.  lot 2  2 874 375 \$;</p> <p>Tetra Tech QI inc.  lot 3  2 012 062,50 \$;</p> <p>Stantec Experts-conseils ltée  lot 4  1 437 187,50 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2021-3084)</p>		
<p><b>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</b></p> <p>Le présent contrat a pour objet les travaux d'ajout d'un groupe électrogène à la station de pompage des Prairies Ouest.</p> <p>Suivant une perte de la source principale d'alimentation permanente d'Hydro-Québec, la station de pompage des Prairies Ouest n'a pas pu être en fonction et par conséquent, a causé l'inondation des maisons et immeubles avoisinants.</p> <p>L'ajout d'une source auxiliaire d'alimentation permettra de rendre la station de pompage plus robuste à ce type d'évènement.</p> <p>Les travaux du présent appel d'offres incluent principalement les points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le démantèlement de services électriques,</li> <li>- l'installation et raccordement d'un nouveau groupe électrogène,</li> <li>- l'installation et le raccordement d'équipements électriques divers à l'intérieur de la station de pompage,</li> <li>- et l'aménagement paysager tel que la fourniture et la plantation de végétaux.</li> </ul> <p>Mode d'adjudication: plus bas soumissionnaire conforme (PBSC)</p> <p><b>ANALYSE DES SOUMISSIONS</b>  =====</p> <p>Après 41 jours de publication, 12 entrepreneurs ont acheté les documents d'appel d'offres. 7 ont déposé une offre et tous les autres n'ont pas retourné le formulaire de non-participation</p> <p>Après vérification et analyse, les compagnies suivantes ont déposé une offre (incluant TPS et TVQ) :</p> <p>Gaston Mercier &amp; fils inc. :        396 763,78 \$ (recommandé)  J.N.A. Leblanc Électricité inc. :    440 354,25 \$  Le Groupe Provil :                    455 198,67 \$  Bruneau Électricité inc. :            505 854,36 \$  Électricité Kingston inc. :         524 630,93 \$  Quantum Électricité inc. :          567 976,50 \$  La Cie Électricité Britton inc. :    643 860,00 \$</p> <p>Écart entre l'estimation 514 072,77 \$ et le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme (incluant TPS et TVQ):  117 308,99 \$ 23% favorable</p> <p>Écart s'explique par le fait la Ville à obtenue des propositions compétitives par rapport au marché actuel.</p>		

<b>SERVICE / DIVISION</b>	Service de l'approvisionnement / Achats	<b>No SD</b> SD-2024-3568
<b>IMPACTS MAJEURS</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>ASPECTS FINANCIERS</b> Le présent investissement de 385 197 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrit dans le cadre du programme « Remplacement des systèmes de contrôle, électronique et électrique » pour lequel un montant de 1 935 000 \$ est prévu en 2024 au PTI. Dépense financée par la réserve financière pour le service de l'eau		
<b>CULTURE</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES</b> NE S'APPLIQUE PAS		
<b>CADRE NORMATIF</b> L'adjudication du contrat respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.		
<b>REMARQUE(S)</b>		
<b>EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU</b>  de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-2424, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'ajout d'un groupe électrogène à la station de pompage des Prairies Ouest, pour 180 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:  Gaston Mercier & fils inc. :        396 763,78 \$ (incluant TPS et TVQ).  (CT:1807507)  d'autoriser le début des travaux par Gaston Mercier & fils inc. pour les travaux d'ajout d'un groupe électrogène à la station de pompage des Prairies Ouest, et ce, sur réception des garanties exigées par les documents d'appel d'offres;  d'autoriser Tetra Tech QI inc. à effectuer l'assistance technique et la surveillance en ingénierie durant la réalisation desdits travaux;  de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat OS-SP-30143, HONORAIRES : Phase B - Soutien technique                    8 278,20 \$ (incluant TPS et TVQ); HONORAIRES : Phase C - Surveillance des travaux        16 797,85 \$ (incluant TPS et TVQ);  le tout sous réserve de l'adjudication du contrat DOS-2424 par le conseil municipal.  (CT:1807507)  d'autoriser des crédits au montant de 421 427 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement du contrat DOS-2424 pour les travaux d'ajout d'un groupe électrogène à la station de pompage des Prairies Ouest et ce, pris à même la réserve financière pour le service de l'eau.  (CT:1807507)		
<b>CERTIFICATION</b>		
Numérotation des finances : 1807507    Coût estimé affectant l'année en cours : <b>385 195,98 \$</b> CM requis : Oui  <b>Annotation(s)</b> Seulement la première recommandation est requise au CM.  <b>Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="162 2338 714 2432" style="text-align: center;">             LEFEBVRE, Madame LISON (54347)              _____              Trésorier           </div> <div data-bbox="909 2338 1429 2432" style="text-align: center;">             2024-07-24              _____              AN - MS - JR           </div> </div>		