



**SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT**
Planification et contrôle

Installation «type» de clapets antiretour avec branchements d'égouts sanitaire et pluvial conformément aux règlements municipaux L-113, L-2863, L-5057 et L-9618

Préparé par :
Daniel Gauthier, T.Sc.A.

Projet # :
500397

Règlement Municipal L-5057

Article 3.03.02 Clapets antiretour

Des clapets antiretour doivent être installées sur tous les branchements d'évacuation recevant les eaux usées ou d'infiltration provenant d'appareils de plomberie situés en contrebas de la couronne de rue, tels les avaloirs de sol, les fosses de retenue, les intercepteurs, les réservoirs, les cabinets à chasse d'eau, les baignoires, les lavabos, siphons et autres appareils sanitaires.

Il est interdit d'installer un clapet de quelque type que ce soit sur un collecteur principal. Les eaux usées provenant du rez-de-chaussée ne doivent, en aucun cas, être véhiculée au travers d'un clapet installé au sous-sol.

L'emploi d'un tampon fileté est permis pour fermer l'ouverture d'un avaloir de sol mais ne dispense pas de l'obligation d'installer des clapets antiretour.

En tout temps, les clapets doivent être faciles d'accès et tenues en bon état de fonctionnement par des nettoyages fréquents et complets.

En cas de défaut du propriétaire d'installer un ou des clapets antiretour conformément aux dispositions du présent règlement ou de les entretenir adéquatement, la Ville n'est pas responsable des dommages causés au bâtiment et/ou à son contenu par suite d'inondation ou de refoulement d'égout.

Règlement Municipal L-9618

Article 3 Clapets antiretour

Les avaloirs de sol munis d'un clapet intégré ne dispensent pas de l'obligation d'installer un clapet antiretour indépendant sur le branchement d'évacuation.