



Nitrite - Nitrate - Bromate - Turbidité - Microbiologie
critère selon le règlement de la qualité de l'eau potable

Paramètre	CMA	LD	Unité	chomedey	pont-viau	sainte-rose
				août 2023	août 2023	août 2023
				Résultat	Résultat	Résultat
Bromates	0,01	N/A	mg/L	<0,006	<0,006	<0,006
Nitrites + Nitrates	10	0,02	mg/L	0,23	0,23	0,32
Nitrites	1,000	0,02	mg/L	<0.020	<0.020	<0.020
pH	8,5		pH	7,6	7,7	7,7

Microbiologie

	nombre d'échantillon	nombre présence E. Coli	nombre présence Coli totaux	% de positif sur 30 jours
janv 2023	183	0	0	0,0%
févr 2023	174	0	1	0,6%
mars 2023	200	0	0	0,0%
avr 2023	157	0	0	0,0%
mai 2023	202	0	0	0,0%
juin 2023	156	0	0	0,0%
juil 2023	205	0	8	3,9%
août 2023	191	0	0	0,0%
sept 2023	162	0	0	0,0%
oct 2023	196	0	2	1,0%
nov 2023	179	0	1	0,6%
déc 2023	155	0	4	2,6%
total	2160	0	16	

* <10% des échantillons sur 30 jours consécutifs

Turbidité (UTN)

	janv 2023	févr 2023	mars 2023	avr 2023	mai 2023	juin 2023	juil 2023	août 2023	sept 2023	oct 2023	nov 2023	déc 2023
LD	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
CMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
chomedey	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1
pont-viau		0,8			0,3			0,6			0,3	
sainte-rose		0,2			0,1			0,4			0,3	

Légende

CMA	Concentration maximale autorisée
LD	Limite de détection
Gras et rouge	Dépassement



Avis de non-responsabilité : Il s'agit d'un certificat d'analyse non officiel.